



Rodzaj odbiornika energii		Dane techniczne		Ilość
1	2	3	4	5
1.1... 1.5	Transporter tarcz pneumat	P=50 W, 230 V AC		

OZNACZENIA:

- Lampy oświetlenia tarcz
- oprawa oświetlenia LED z modułami 06 „Amigo” - linowa N12-36/36-50Ww
- oprawa oświetlenia LED linowa - linowa N12-36/36-50Ww
- napęd elektryczny transportera

Typy opraw oświetleniowych wg załączonego wykazu opraw

Investor	PO WIAŁ SIERPECH 09-200 SIERPĆ		
Jednostka projektowa	UL. ŚWIEŁOKRYSKA 2A		
Nazwa	BIURO PROJEKTÓW I NADZORÓW BUDOWLANYCH ANIBUD ANDRZEJ OSZAŁ		
Opis	Realizacja sztalnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu		
Adres	09-200 SIERPĆ UL. ARMII KRAJOWEJ NR 10 DZ. NR EWID. 1383/6 ORBRG 0001 SIERPĆ		
Projektant	mgr inż. Andrzej Oszał upr.: nr MAZ/02589/POOK/107		
Nazwa projektu	SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ		
Projekt techniczny	Nazwa rysunku		
Data	04.2023	Skala	1:50
			1