

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. (m2)	H (m)	Kub. (m3)	Krotność n	NG	WG	N1	W1	WC2	Uwagi
1.1	Schody ewakuacyjne	8,90	2,75	24,48							Grawitacja
1.2	Szyb dźwigu osobowego	2,99	2,75	8,22							Grawitacja
1.3.	Schody (komunikacja bez funkcji ewakuacyjnej)	9,31	2,75	25,60							Grawitacja - stosować nawiewnik okienny V=30m3/h
1.4	Korytarz	51,54	2,53	130,40	1,1	60		80			
1.5	Kasa - pomieszczenie obsługi petenta	4,82	2,75	13,26	2,3		30				Transfer kratką ścienną z pom. 1.6
1.6	Kasa - pomieszczenie kasjerki/a	5,47	2,75	15,04	2,0	30					
1.7	WC NPS	4,36	2,5	10,90	7,3			80		80	
1.8	WC męski	4,69	2,5	11,73	6,8					80	
1.9	WC damski	2,80	2,5	7,00	7,1					50	
1.10	Wydział komunikacji - pokój naczelnika	15,87	2,75	43,64	1,4	60	60				
1.11	Wydział komunikacji - pokój z-cy naczelnika	15,87	2,75	43,64	1,4	60	60				
1.12	Wydział komunikacji - pokój biurowy	15,87	2,75	43,64	1,4	60	60				
1.13	Radca prawny - pokój biurowy	15,30	2,75	42,08	1,4	60	60				
1.14	Wydział komunikacji - archwum - magazyn	43,93	2,75	120,81	2,0				240		
1.15	Wydział komunikacji - archiwum podręczne	16,12	2,75	44,33	5,4			240			
1.16	Wydział komunikacji - stanowiska obsługi	30,69	2,75	84,40	3,6			300	300		
1.17	Wydział komunikacji - sala obsługi petentów	34,09	2,75	93,75	3,2			300	300		

1.18	Klatka schodowa ewakuacyjna	16,12	2,75	44,33		30					Grawitacja - stosować nawiewnik okienny V=30m3/h
------	-----------------------------	-------	------	-------	--	----	--	--	--	--	---