



Warszawa, 29 października 2021 r.

ZS.9022.562.2021

AS

**Powiat Sierpecki**

ul. Świętokrzyska 2a

09-200 Sierpc

**za pośrednictwem pełnomocnika**

Pan Włodzimierz Kaniewski

Biuro Projektowania i Realizacji Architektury

WAW Włodzimierz Kaniewski

ul. Cyganka 7

87-800 Włocławek

**DECYZJA DE ZNS/01716/2021**

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), w związku z § 72 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, ze zm.), § 20 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.) oraz art. 3 pkt 2 lit. „a” ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195), Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 października 2021 r., złożonego przez Pana Włodzimierza Kaniewskiego - Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek, reprezentującego inwestora: Powiat Sierpecki,

**wyraża zgodę**

**na obniżenie wysokości pomieszczenia biurowego wydziału komunikacji (strefa obsługi oznaczona w dokumentacji projektowej nr 1.16 i sala obsługi petentów oznaczona nr 1.17) do 2,75 m z miejscowym obniżeniem do 2,50 m, w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Sierpc ul. Kopernika 8, działka nr ewid. 1564/2.**

## Uzasadnienie

Pan Włodzimierz Kaniewski - Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski, ul. Cyganka 7, 87-800 Włocławek, reprezentujący inwestora: Powiat Sierpecki, wystąpił do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem z dnia 1 października 2021 r. (data wpływu do organu 6 października 2021 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości do 2,75 m z miejscowym obniżeniem do 2,50 m, pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, zlokalizowanych w Sierpcu przy ul. Kopernika 8, działka nr ewid. 1564/2.

Zagadnienia związane z wysokością pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i do stałej pracy regulują następujące przepisy:

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. *w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1065, ze zm.), wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt dla więcej niż 4 osób, powinna wynosić co najmniej 3,0 m, natomiast pomieszczeń do pracy, w których występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia co najmniej 3,3 m, przy czym wymagania dotyczące minimalnej wysokości pomieszczeń w zakładach pracy należy określać zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Stosownie do § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ww. ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W myśl § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.) wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż:

- 1) 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia;
- 2) 3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.

Zgodnie z § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. *w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy* (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.) pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić 3,0 m i 3,3 m w świetle, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w przypadku zastosowania klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.


Jak wynika z przedłożonych dokumentów, pomieszczenie stanowiące przedmiot odstępstwa, będzie zlokalizowane w budynku biurowym adaptowanym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu, w ramach inwestycji: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu, Sierpc ul. Kopernika 8, działka nr ewid. 1564/2”. Wysokość przedmiotowego pomieszczenia będzie wynosiła 2,75 m, z miejscowym obniżeniem do 2,50 m pod zabudową sufitową kanałów wentylacji mechanicznej i elementem konstrukcyjnym. W pomieszczeniu zostaną wydzielone funkcjonalnie dwie strefy: ze stanowiskami obsługi oraz sala obsługi petentów, oddzielone ładami (określone w dokumentacji projektowej jako pomieszczenie biurowe nr 1.16 i pomieszczenie obsługi biurowej nr 1.17). Powstanie 8 stanowisk obsługi petentów. Czas pracy osób na stanowiskach obsługi wyniesie 8 godzin dziennie, zatem pomieszczenia te będą pomieszczeniami stałej pracy w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki



Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, ze zm.), w myśl którego pomieszczeniem stałej pracy jest pomieszczenie, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby przekracza 4 godziny. W sali obsługi patentów będzie przebywać rotacyjnie maksymalnie 20 osób, a ich pobyt będzie trwał nie dłużej niż 2 godziny.

Wobec powyższego, Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uznał wystąpienie Wnioskodawcy za uzasadnione i udzielił zgody na obniżenie wysokości przedmiotowych pomieszczeń do 2,75 m z miejscowym obniżeniem do 2,50 m.

Niniejsza decyzja dotyczy wyłącznie przedmiotu wystąpienia i nie jest tożsama z akceptacją przedstawionych rozwiązań funkcjonalno - przestrzennych załączonych przy przedstawionym wystąpieniu.



Z upoważnienia Mazowieckiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Dariusz Buga

Kierownik Oddziału

Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego (ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa), za pośrednictwem Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Na podstawie art. 127a § 2 ww. ustawy *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.), z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a zatem nie przysługuje od niej skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

*Dokumentację pozostawiono w aktach Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.*

Otrzymuje:

1. Adresat
2. aa