

LEGENDA:

- Proj. instalacja c.o. zasilanie podejście do rozdzielaczy
- Proj. instalacja c.o. powrót podejście do rozdzielaczy
- Proj. instalacja co. zasilanie podejście do grzejników
- Proj. instalacja co. powrót podejście do grzejników
- Proj. grzejnik płytowy zintegrowany "V"
- Proj. grzejnik drabinkowy SA15 [600mm]
- 015 +20 °C Φwym: 1467 W — Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia strata ciepła
- R1 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 8 sekcji
- R2 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 10 sekcji
- R3 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 8 sekcji
- R4 — Proj. rozdzielacz podtynkowy 8 sekcji

TS-90-V_k 1,00 DN15 — Typ zaworu termostatycznego/nastawa/średnica nominalna

STAD_b_odw 2,53 DN15 — Typ zaworu równoważącego/nastawa/średnica nominalna

3,00 — Nastawa na zaworze termostatycznym

Rz.s. +2,92 / Rz.s. +3,10 — Rzędna spodu rurociągu od gotowej posadzki / Rzędna spodu rurociągu po odsadzce

UWAGA!

1. Przed przystapieniem do robót instalacyjnych należy dokonać sprawdzenia stanu projektowanego z istniejącym oraz wyznaczyć trasę instalacji wraz z koordynacją z posotałymi branżami.
2. Istniejąca instalacja c.o. w całości do likwidacji.
3. Rozdzielacze w wersji natynkowej wyposażone w odpowietrzniki automatyczne, zawory spustowe, zawory odcinające oraz równoważące (powrót).
4. Zawory odcinające + zawory równoważące montować w przestrzeni skrzynki podtynkowej w celu łatwiejszego serwisu. Przed i za zaworem równoważącym zachować odległości wg. DTR producenta.
5. W celu przeprowadzenia obliczeń oparto sie na przykładowym producencie. Wyraża sie zgodę na zastosowanie innego producenta rozwiazań technicznych pod warunkiem zapewnienia równowaznych parametrów technicznych lub lepszych.
6. Przy przejściu przez ściany, stropy stanowiace oddzielenie p.poż nalezy zastosować typowe przejścia p.poż.
7. Instalację c.o. do rozdzielaczy prowadzić pod stropem/w przestrzeni sufitów podwieszanych, podejścia od rozdzielaczy do grzejników w warstwach posadzkowych. Wszystkie grzejniki podłączyć rurą ø16x2,00.

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt techniczny

BRANŻA

SANITARNA

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU.

09-200 Sierpc, ul. Kopernika 8;
jedn. ew 142701_1 Sierpc; obręb 0001 Sierpc; działka 1564/2;

TYTUŁ RYSUNKU

RZUT 1 PIĘTRA - INSTALACJA C.O.

SKALA RYSUNKU	NUMER RYSUNKU
1:100	CO-3

PROJEKTANT	mgr inż. ADAM LAL MAP/IS/0392/11 nr upr.: MAP/0223/POOS/11 w specjalności sanitarnej	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Marcin Obrok MAP/IS/0013/21 nr upr.: MAP/0224/PWBS/20 w specjalności sanitarnej	

DATA SPORZĄDZENIA 10.11.2021

INWESTOR

Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

WAW e-mail: wlodzimierzkaniewski@wp.pl
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM PRAWA AUTORSKIEGO I CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI I AUTORSKIMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI JAKO "UTWÓR ARCHITEKTONICZNY, ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE USTAWY Z DN.4.02.1994r O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (Dz.U.nr 80 z 2000r, poz.904).

NR. STRONY